



NOTA 1: As estradas suportam Cargas Móveis da ordem de caminhões Classe 45, ou seja, uma carga nominal de 25.000kg/m².
 NOTA 2: A faixa de estacionamento está livre de postes, painéis, árvores ou outro tipo de obstrução.

QUADRO DE LEGENDA		
QUANT	SIMBOLÓGIA DE PROJETO	SIGNIFICADO
3		EXTINTOR PORTÁTIL, CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
60		EXTINTOR PORTÁTIL, CARGA DE PÓ ABC
26		EXTINTOR PORTÁTIL, CARGA DE PÓ ABC
2		DISPOSITIVO DE RECALQUE SONORO E VISUAL DE DETECÇÃO
27		AVISADOR SONORO E VISUAL DO SISTEMA DE ALARME
27		ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
2		CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME
2		SAÍDA DO SISTEMA DE ALARME
412		DETECTOR DE FUMACA TIPO PORTÁTIL
27		ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO
2		BOMBA DE INCÊNDIO
2		PAINEL DE COMANDO E SINCRIZAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO
2		RESERVA DE INCÊNDIO
650		PONTO DE ELIMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
—		CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
—		CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
41		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)
—		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
—		SADA FINAL DA ROTA DE FUGA
—		ADICIONAR VANTAGEM NA ESPECIFICAÇÃO LOCALIZADO EM PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CAMPUS UNIFAL
1		CENTRAL DE SUP
2		VASO SOBRE PRESSÃO
2		PORTA CORTA FOGO P40
—		PAINEL CORTA FOGO
3		ELEVADOR SIMPLES
1		ELEVADOR MONTA-CARGA
4		SHOPIF PROFESSOR

SISTEMA DE HIDRANTES	
LEGENDA	DESCRIÇÃO
	HIDRANTE SIMPLES
	TUB. ENTERRADA DE HIDRANTE EM AÇO S04-40
	TUB. ADIC. DE HIDRANTE EM AÇO S04-40

DETECÇÃO E ALARME	
LEGENDA	DESCRIÇÃO
	AVISADOR SONORO E VISUAL
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	ELETRONÍDEO DE FERRO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA COM ÁREA DE FUGA MÍNIMA DE 30%
	AVISADOR SONORO
	BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

PROJETO BÁSICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG
UNIDADE SANTA CLARA

LOCAL: AVENIDA JOVINO FERNANDES DE SALES, 2600 - PRÉDIO O - SANTA CLARA, ALFENAS/ MG

REVISÃO: | R00 | DATA:

ÁREAS:	QUADRO DE ÁREAS	MT
	PISO 1	1.338,00
	PISO 2	2.375,00
	PISO 3	2.235,00
	PISO 4	2.175,00
	PISO 5	2.175,00
	PISO 6	1.856,00
	PISO 7	262,00
	TOTAL DA EDIFICAÇÃO	12.356,00

PRANCHA: PRÉDIO O - IMPLANTAÇÃO

RESP. TÉCNICO:	MARIANE ALVES DE SOUZA	CREA:	MG 226 020/D	FONE:	(35) 3701-9170
PROJETISTA:	MARIANE ALVES DE SOUZA	DATA:	JUL/2024	PRANCHA:	
EMAIL:	MARIANEALVES.SOUZA@UNIFAL-MG.EDU.BR	ESCALA:	INDICADA		14 / 16