



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal de Alfenas. UNIFAL-MG  
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas/MG : CEP 37130-000  
Fone: (35) 3299-1000. Fax: (35) 3299-1063



Exma. Srta.  
Geisla Alves de Oliveira  
Presidente da CPL

Assunto: Questionamento Tomada de Preço nº 10/2012

- 1 – A área a ser considerada de cobertura, segundo o projeto apresentado é de 25x35m que corresponde a 875,0m<sup>2</sup>, o quantitativo da planilha é de 910,0m<sup>2</sup> já considerando a curvatura da cobertura.
- 2 – Deverá ser considerada a telha de aço zincado trapezoidal de #=0,5mm
- 3 – O quantitativo de estrutura metálica da planilha corresponde em m<sup>2</sup> a área total de cobertura da quadra, e que o preço sugerido engloba toda a estrutura, inclusive o fechamento lateral. Informamos ainda que o preço da telha é sem pintura eletrostática.

  
José Mário Barbosa Alves  
Coordenador de Projetos e Obras