


NOTA 2: A ALTURA DO ESPELHO E LARGURA DO DEGRAU DAS ESCADAS CONSTAM NA PRANCHA 01/16(DETALHES).

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA						
CONFORME NBR13: 13.844-1, 13.844-2 E 13.844-3						
CÓDIGO	FORMA E PROPORÇÕES	SÍMBOLO/LOCA DE PROÍTO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	PLACAS	SIGNIFICADO
S1			Verde LH	Indicação de trânsito obrigatório no sentido de uma saída de emergência, especificamente para um local fixo em caso de emergência. Tamanho mínimo: L=1,5 x H=1,0		SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S2			Verde LH	Indicação de sentido obrigatório no sentido de uma saída de emergência, especificamente para um local fixo em caso de emergência. Tamanho mínimo: L=2,0 x H=1,0		SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S3			Verde LH	Indicação de uma saída de emergência e de saída de acesso de porta, para indicar o acesso		SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S8			Verde LH	Indicação do sentido de fuga por escadas		ESCALA DE EMERGÊNCIA
S9			Verde LH			ESCALA DE EMERGÊNCIA
S14			Verde LH	Mensagem "SAÍDA" e pictograma: Indicação de uma saída de emergência, especificamente para um local fixo em caso de emergência. Tamanho mínimo: L=2,0 x H=1,0		SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S17			Verde LH	Símbolo: seta verde Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Indicação de pavimento, no interior de escada (passagem)	NÚMERO DO PAVIMENTO
E1			Verde LH	Indicação do local de instalação do alarme de incêndio		ALARME SONORO
E2			Verde LH	Ponto de acionamento do alarme de incêndio		COMANDO MANUAL DE ALARME
E3			Verde LH	Ponto de acionamento de bomba de incêndio		COMANDO MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO
E5			Verde LH	Indicação de localização dos extintores de incêndio		EXTINTOR DE INCÊNDIO
E8			Verde LH	Indicação do atirador da mangueira de incêndio com ou sem indicação no teto inferior		PIPO DE MANGUEIRA INSTALADO
E12			Verde LH	Usado para indicar a localização dos equipamentos de combate a incêndio e alarme, pois estão a sua disposição		SINALIZAÇÃO DE SÓLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES E MANGUEIRAS)
M1			Verde LH	Placagem: mensagem escrita Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Não entrada principal de edificação.	INDICAÇÃO DO SETIMANAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO)
M2			Verde LH	Placagem: mensagem escrita Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Não entrada principal dos recintos de trabalho de público.	INDICAÇÃO DA LOTIÇÃO MANA, OBSERVANDO NO RECORTE DE REPARO DE PÚBLICO
M3			Verde LH	Placagem: mensagem escrita Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Não portas de saídas de emergência com dispositivo anti-pânico	ATÉRE E EXPULSÃO
M7			Verde LH	Placagem: mensagem escrita Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Não entradas principais dos estabelecimentos	ESTA PORTA PERMANECE ABERTA DURANTE TODO O FUNCIONAMENTO
P1			Verde LH	Placagem: mensagem escrita Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Todo local onde há uma porta para aumentar o fluxo de saída	PROIBIDO FUMAR
P2			Verde LH	Placagem: mensagem escrita Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Todo o local onde a utilização do objeto pode aumentar o risco de incêndio	PROIBIDO PROIBIR CIGARAS
P3			Verde LH	Placagem: mensagem escrita Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Não locais de acesso aos elevadores comuns e manta-garra	PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE EMERGÊNCIA



PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINHA

LOCAL: AVENIDA CELINA OTTONI, 4000, PADRE VITOR, VARGINHA / MG

REVISÃO:	R05	DATA: 28/07/2015
----------	-----	------------------

ÁREAS:	TÉRREO	726,95 m²
	MEZANINO	462,10 m²
	ÁREA TOTAL:	1.189,05 m²

PRANCHA: PRÉDIO F - PLANTA BAIXA TÉRREO,
MEZANINO, CORTE, FACHADA E
ISOMÉTRICO

RESP. TÉCNICO: ALFREDO JOSÉ MATIAS CAMPÊLO

PROJETISTA:	JEFFERSON SANTOS
-------------	------------------

EMAIL: CONTATO@ADASPROJETOS.COM.BR

FONE:	(01) 3005 0000
-------	----------------

E	(81) 3265-6863
	PRANCHA:

16 / 16